

**ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.**

Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

1113 Budapest, Diószegi út 37.

Levélcíme: 1518 Budapest, Pf.: 69

**Novoferm Hungária Kereskedelmi Kft.  
1116 Budapest, Házgyári u. 1.**

Levélazonosító: M-760/2010;

Ügyintéző: Mákai János Róbert

Szántó Lajos úr  
részére

A megrendelőlevelükre hivatkozva az alábbi tájékoztatást adjuk.

A Westag gyártmányú CPL ill. HPL típusú ajtószervezetek MSZ EN 1634-3 sz. szabvány szerinti Sa ill. Sm füstgátló minősítő vizsgálatai elkészültek.

Az elvégzett vizsgálatok, vizsgálati beépítések, eredmények a következők:


2010. szeptember 30.-án: N 1035 × 2135 mm méretű egyszárnyú, Westag CPL, tömör ajtólap, kifelé nyíló beépítésben, körbefutó tömítéssel, Schall-EX WG Westag 30/15 típ. automata küszöbvel. ( $Q_{spec}^{(20)} = 3 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $Q_i = 0,56 \text{ m}^3/\text{h/m}$ )
2010. október 4.-én: N 1035 × 2135 mm méretű egyszárnyú Westag CPL, üveges ajtólap (3.3 ragasztott üveg: 660 × 1545 mm), befelé nyíló beépítésben, körbefutó tömítéssel, Schall-EX WG Westag 30/15 típ. automata küszöbvel. ( $Q_{spec}^{(20)} = 7,5 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $Q_i = 1,41 \text{ m}^3/\text{h/m}$ )
2010. november 18.-án: N 1035 × 2135 mm méretű egyszárnyú, Westag HPL, tömör ajtólap, kifelé nyíló beépítésben, körbefutó tömítéssel, Schall-EX WG Westag 30/15 típ. automata küszöbvel. ( $Q_{spec}^{(200)} = 2,3 \text{ m}^3/\text{h}$ )
2010. november 29.-én: N 1035 × 2135 mm méretű egyszárnyú Westag HPL, üveges ajtólap (6 mm vastag, edzett: 520 × 1530 mm), befelé nyíló beépítésben, körbefutó tömítéssel, Schall-EX WG Westag 30/15 típ. automata küszöbvel. ( $Q_{spec}^{(200)} = 1 \text{ m}^3/\text{h}$ )
2010. december 6.-án: N 1500 × 2135 mm méretű kétszárnyú, Westag HPL, tömör ajtólap, kifelé nyíló beépítésben, körbefutó tömítéssel, Schall-EX WG Westag 30/15 típ. automata küszöbvel. ( $Q_{spec}^{(200)} = 12 \text{ m}^3/\text{h}$ )
2010. december 7.-én: N 1500 × 2135 mm méretű kétszárnyú Westag HPL, teli ajtólap, befelé nyíló beépítésben, körbefutó tömítéssel, Schall-EX WG Westag 30/15 típ. automata küszöbvel. ( $Q_{spec}^{(200)} = 21,5 \text{ m}^3/\text{h}$ )

A fent részletezett vizsgálatok mérési regisztrátumai, ill. vizsgálati megfigyelések alapján a beépítések biztonsággal teljesítették, CPL ajtók esetén az Sa, a HPL ajtószervezetek esetén az Sa és az Sm füstgátlási követelmény értékeket.

A vizsgálati eredmények alapján Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolást készítünk a fenti termékkörre, melyet előreláthatóan 2011. március 30.-ig készítünk el.

Budapest, 2011. január 24.

Üdvözlettel:

  
Kocsis László  
tud. osztályvezető**ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI  
MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.**  
19.Nyilvántartási szám:  
8020033021-857(2)

- Az MSZT és az IQNET által az MSZ EN ISO 9001:2009 szerint tanúsított szervezet
- A NAT által NAT-1-1110/2010 számon akkreditált vizsgálólaboratórium
- A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete értelmében, a 4/1999. (II. 24.) GM rendelet alapján - 138/2009 számon - kijelölt, az Európai Bizottságnál bejelentett (Notified body number: 1415) vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet
- Építőipari műszaki engedély és európai műszaki engedély kiadására feljogosított jóváhagyó szervezet
- A Felnőttképzési Akkreditáló Testület által AL-2255 intézményakkreditációs lajstromszámon akkreditált felnőttképzési intézmény

Telefon: +36 (1) 372-6100  
MÁK: 10023002-00286136-00000017

Telefax: +36 (1) 386-8794

Céggjegyzék szám: 01-09-914691

E-mail: info@emi.hu

KSH: 20783185-7219-599-01

Internet cím: <http://www.emi.hu>

Adóig. szám: 20783185-2-43