



Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING

ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE

ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-197/2009

IGAZOLÁS

az A-246/2005 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező

Westag gyártmányú tűzgátló ajtók

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: Westag gyártmányú kétszárnyú, W54-2 típusú üvegezett ill. tömör, fa tűzgátló ajtók (EI60) acél tokszerkezetben

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

Westag Hungária Kft.
H-1116 Budapest, Házgyári út 1.

Gyártó: Westag & Getalit Ag.
D-33375 Rheda-Wiederbrück, Hellweg 15.

Forgalmazó: Westag Hungária Kft.
H-1116 Budapest, Házgyári út 1.


Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az A-246/2005 számú, 2009. december 7-én kelt Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlap(ok)on) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:
Építmények tűzgátló szerkezetei beltéri beépítésben

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás az ÉME 2014. december 31-ig érvényes.

Budapest, 2009. december 7.




Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldal és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

KBiA-X-1-2009.09.17.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ 14800-5: 1994, MSZ EN 1634-1: 2000, MSZ EN 13501-2: 2008, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

/Lásd. az A-246/2005 sz. Építőipari Műszaki Engedély 1. sz. mellékletében található műszaki dokumentációt./

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékk jellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzállósági határérték /tűzvédelmi osztály	EI 60 / D	MSZ EN 1634-1:2009 MSZ EN 13501-1:2007 MSZ EN 13501-2:2008

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A tárgyi tűzgátló ajtók → további vizsgálatok nélkül → a következő maximális mértetekben alkalmazhatók:

	max. névleges méret: (szélesség / magasság)	max. névleges felület méret:
▪ kétszárnyú tűzgátló nyílászáró:	2500 mm / 2450 mm	5,6 m ²
▪ üvegméret – szárnyanként:	215 mm / 1015 mm	0,23 m ²

Az üvegezés típusa: Pyrostop 60-101 GB20 (23 mm)


Tűzbiztonsági szempontból a termék azon helyeken építhető be, illetve alkalmazható, ahol az igazolt tűzállósági határérték illetve éghetőségi besorolás a mindenkor szabályzásnak megfelelő kategóriájú.


Az igazolt tűzállósági határérték – a beépítési útmutatóban rögzített beépítési kialakításokban → beton, vasbeton, tégl, Ytong valamint gipszkarton falszerkezetekbe beépített ajtó szerkezetekre vonatkozik.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelési jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


(Makai János Róbert)
témafelelős


(Kocsis László)
egységvezető